



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Innherred samkommune
Postboks 130
7601 LEVANGER

Vår dato: 25.04.2014
Vår ref.: 201307431-4
Arkiv: 323
Deres dato: 11.04.2014
Deres ref.: KRKA 2013/8067

Saksbehandler:
Finn Herje

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Åsvegen 15-17 på Skogn i Levanger kommune i Nord-Trøndelag

Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering av 11.04.2014 samt vår uttalelse til planoppstart av 09.12.2013.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

I vår uttalelse til planoppstart uttalte vi at potensialet for funn av kvikkleire nok er begrenset da det ikke foreligger kjent kvikkleiresoner innenfor planområdet og at det delvis er bestående bygningsmasse på tomta. Vi påpekte imidlertid at i og med at arealet ligger under øvre marin grense og at det i nærområdene til Skogn sentrum er flere kjente kvikkleiresoner, burde forholdet til geoteknikk avklares. Det er derfor svært positivt at det er tatt inn bestemmelser med krav om nærmere geotekniske undersøkelser før det kan gis klarsignal om bygging (§ 3.12).

På bakgrunn av ovennevnte har vi ingen merknader eller innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionssjef Region Midt-Norge

Finn Herje
Senioringeniør Region Midt-Norge

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.