



# Innherred samkommune

Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Svend Otto Søyseth

7630 Åsen

*Deres ref:*

*Vår ref: GVA 2006/2041*

*Dato: 22.03.2006*

## **Manglende informasjon - Svend Otto Søyseth - Naust - Hopla - 1719/227/1**

Vi viser til deres søknad/ melding mottatt her den 08.03.2006.

Det planlagte naustet vil ligge innenfor reguleringsplanen Hopla hyttefelt med plan-ID L2003023 vedtatt i kommunestyret den 15.10.2003. I vedlagte bestemmelser til planen står følgende for naust:

- \* Samlet bruksareal for hver av naustene skal ikke overstige 25 m<sup>2</sup>.
- \* Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader.
- \* Maks rafte høyde settes til 2,0 meter.

Vi kan ikke se at det er samsvar mellom reguleringsbestemmelsen og meldingsskjemaet/tegningene til naustet.

På grunn av ovennevnte forhold sendes deres søknad i retur.  
Vi imøteser en søknad i samsvar med reguleringsplanen.

Med hilsen

*Gunnar Vatn*  
ingeniør

*Vedlegg: Reguleringsplanen Hopla hyttefelt med bestemmelser*

Kopi til:  
Tore Haabeth Hopla 7632 Åsenfjord